



ЈСУ ДОМ НА КУЛТУРА			
"ИВАН МАРОВ-КЛИМЕ" - КАВАДАРЦИ			
Примено:	01.11.2024		
Орг.единица:	Бр. на вештач. предност:		
03	466	2	

ДПТУ ОГНО - ПРОТЕКТ дооел

увоз - извоз Скопје



Друштво за производство трговија, услуги

Сектор за сервисирање на противпожарна опрема, ул.Максим Горки бр 16 тел/фах 02 3077475

Сектор за безбедност и здравје при работа, ул.Максим Горки бр 16, тел.,моб.071 / 278 - 952

e-mail: ognoprotekt@gmail.com

Предмет: ЗАПИСНИК / ПОТВРДА

Бр. 053-11/2024

Од контролно испитување и преглед на хидрантска мрежа

1. Нарачател:

- По барање на Домот на културата "И.М. КЛИМЕ" – Кавадарци, на ден 01.11.2024 година е извршено контролно испитување и проверка на притисокот и проток на вода во хидрантската мрежа на истоимената локација.

2. Опис на хидрантската мрежа:

- Во објектот на Домот на културата "И.М. КЛИМЕ" – Кавадарци, хидрантската мрежа е изведена со внатрешни хидрански приклучоци.

Применети прописи:

Прегледот и испитувањето на хидрантската мрежа е извршен согласно со:

- Правилникот за начинот на одредување на местата на кои задолжително треба да се наоѓаат уредите и инсталациите за заштита од пожари и другата противпожарна опрема, нивното одржување во исправна состојба, посебно обележување и достапност во употреба (Сл. Весник бр.31/06, 74/06 и Правилникот за техничките нормативи за хидрантската мрежа за гаснење на пожари 26/18 од 08.02.2018).